




DH-7252A-PT-100 사용설명서

[대형 냉/난방 5kW 미만 Relay ON/OFF 방식]



전원 입력 / 출력 결선도



1. 히터 또는 냉각 제어 선택 시
- (1,2번) AC220V 전원입력.
- (3,4번) 히터 또는 냉각출력.

2. 히터 / 냉각 겸용 제어 선택 시
- (1,2번) AC220V 전원입력.
- (1,4번) 히터 출력.
- (2,3번) 냉각출력.

- 온도 센서 : PT-100Ω
- 출력 용량 : 최대 5 kW 미만(2 RELAY ON / OFF제어), (히터,냉각 개별사용시 완전차단형), 히터/냉각 동시제어 가능
- 220V 완전차단 출력 (2 RELAY ON / OFF제어, 출력릴레이 토글기능)
- 온도 표시 범위 : - 99.9 °C ~ 480.0 °C (0.1°C 단위)

1. 온도설정방법 ; 온도설정키를 누르면 설정온도가 점멸하고 ▲ (올림) 또는 ▼ (내림) 키로 희망하는 온도값을 설정할 수 있습니다.
- 히터제어 선택시(초기값; 20.0 °C) / 냉각제어 선택시(초기값; 30.0 °C), 설정범위;(- 99.9 °C ~ 450.0 °C)
- H / C 제어 선택시 : St.H(히터) 초기값; 20.0 °C, 설정범위; - 99.9 °C ~ St.C - 0.1 °C ,
St.C(냉각) 초기값; 30.0 °C, 설정범위; St.H + 0.1 °C ~ 450.0 °C

2. 기능설정방법 ; 기능설정키를 5초 이상 누르면 현재의 기능이 점멸하고 이때 키를 누를때마다 순차적으로 히터, 냉각, 히터/냉각 모드로 변환됩니다. 5초정도 버튼을 누르지 않으면 기능설정 모드가 종료되고 선택된 모드가 설정됩니다.
기능설정 변환시 각각의 온도설정값은 초기화됩니다.

- ※ 에러표시(경보음 출력) ; ● Er.1 -- 온도센서 문제발생
“히터제어”로 사용되고 있는 경우에는 3초간 표시된 후에 자동으로 단속출력방식으로 전환됩니다. (초기값은 P1, 온도설정창에 표시) P0(20%출력) ~ P5(90%출력), 온도센서 복구되면 센서방식으로 작동합니다.
냉각제어, 히터/냉각겸용제어 시에는 단속출력방식으로 전환되지 않고 에러상태를 유지합니다
- Er.2 -- 기억장치에 문제가 발생하였습니다. A/S 문의를 해주십시오. (A/S 문의 051-808-5212)
- OHt - 온도 과도 상승, OCt - 온도 과도 냉각

※ 주의 사항 ※

- 센서선은 동력선과 최대한 멀리 하십시오.
- 충격, 고주파 노이즈, 분진, 습도가 높은 곳은 피해 주십시오.
- 대용량 부하 및 노이즈가 심하게 발생하는 곳에서는 노이즈 대책을 세운 후 사용하십시오. (예 : 접점 양단에 스파크 킬러, 콘덴서 등)
- 설치시 반드시 이중으로 안전장치(과부하 차단기 및 누전차단기)를 부착 하십시오.
- ▶ 반드시 적정용량의 전원 안전차단기(배선용 차단기, 누전차단기)를 설치 후 사용방법을 충분히 익힌 후 용도에 맞게 사용하십시오.
- 제품의 동작사양 및 디자인은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

3. 특수기능모드 - (공장출고 모드 이므로 일반사용자는 임의로 값을 변경하지 마십시오.)

'온도설정키'를 5초이상 누르면 특수모드로 진입하면서 현재온도창에 "dF.H."메뉴가 표시되고 설정온도창에 값이 표시됩니다. "온도설정"키를 누를 때마다 현재온도창에 각 기능별 메뉴가 나오고 설정온도창에 데이터값이 표시되는데, 각 메뉴의 설정된 데이터 값이 점멸되면 ▲ 또는 ▼키를 사용하여 설정된 데이터값을 변경할 수 있습니다. 메뉴가 종료되면 "... ." 표시와 함께 특수모드가 종료됩니다. 잠금기능 설정으로 특수모드 진입이 안될때는 아래 잠금해제방법을 참고하십시오.

특수기능 메뉴	기능	초기값	설정범위
dF.H	히터 동작 편차 온도	1℃	1 ~ 30℃
dF.C	냉각(냉풍) 동작 편차 온도	1℃	1 ~ 30℃
Cor.	온도보정	0℃	± 10℃
dLt.	출력지연시간	0초	0 ~ 240초
oHt.	과도상승/과도하강 편차온도	50℃	1.0℃ ~ 100.0℃
doF.	과승저감 온도	0℃	0 ~ 30℃
dot.	과승저감 차단시간	10초	1 ~ 999초
Loc.	특수모드 잠금기능	L:특수잠금모드	L; 특수모드 잠금, U; 잠금기능 해제

- dF.H : 기능설정에서 "H" 히터제어 선택시 : (현재온도)= 설정온도 ; 릴레이 출력차단
(현재온도 <= 설정온도 - dF.H 편차온도) ; 릴레이 출력작동 (1,2번단자 입력, 3,4번단자 출력)
현재온도가 설정온도 이상이면 릴레이 출력이 차단되고, 현재온도가 설정온도와 편차온도(dF.H)의 차 이하이면 릴레이 출력이 작동합니다.
- dF.C : 기능설정에서 "C" 냉각제어 선택시 : (현재온도 <= 설정온도) ; 릴레이 출력차단
(현재온도)= 설정온도 + dF.C 편차온도 ; 릴레이 출력작동 (1,2번단자 입력, 3,4번단자 출력)
현재온도가 설정온도 이하이면 릴레이 출력이 차단되고, 현재온도가 설정온도와 편차온도(dF.C)의 합 이상이면 릴레이 출력이 작동합니다.

◎ 기능설정에서 "H/C" 동시제어 선택시 : 현재온도)= St.H(히터설정값) ; 히터 릴레이 출력차단
 현재온도 <= St.H(히터설정값) - dF.H 편차온도 ; 히터 릴레이 출력작동 (1,2번단자 입력, 1,4번 단자 출력)
 현재온도 <= St.C(냉각설정값) ; 냉각 릴레이 출력차단
 현재온도)= St.C(냉각설정값) + dF.C 편차온도 ; 냉각 릴레이 출력작동 (1,2번단자 입력, 2,3번 단자 출력)
 현재온도가 히터설정값(St.H) 이상이면 히터 릴레이 출력이 차단되고, 히터설정값(St.H)과 히터 동작 편차온도(dF.H)의 차 이하이면 히터 릴레이가 작동합니다.
 현재온도가 냉각설정값(St.C) 이하이면 냉각 릴레이 출력이 차단되고, 냉각설정값(St.C)과 냉각 동작 편차온도(dF.C)의 합 이상이면 냉각 릴레이가 작동합니다.

- Cor. : 현재온도값이 표준온도에 대해서 오차가 발생된 경우에 현재온도값을 보정할 수 있습니다.
 - dLt. : 현재온도값이 출력동작조건이 되었을 때, 지정된 시간이 경과한 후에 릴레이가 작동됩니다.
 - oHt. : 온도값이 과도상승 또는 과도냉각 될 경우 출력차단 및 경보발생 기능 -
현재온도값과 설정온도값과의 차이가 oHt값 범위를 벗어나면 Oht(과승), OCt(과냉)으로 표시하고, 릴레이 출력 차단, 경보음이 출력됩니다. 각 모드의 상세한 동작조건은 아래를 참고하십시오.
 - 1. "H" 히터제어일 때 ; (현재온도)= 설정온도 + oHt값 ; 릴레이 출력차단, 현재온도창에 Oht표시와 과승온도값을 번갈아가며 표시, 경보음 출력, 설정온도 + oHt값 범위내에서 상황해제
 "C" 냉각제어일 때 ; (현재온도 <= 설정온도 - oHt값) ; 릴레이 출력차단, 현재온도창에 OCt표시와 과냉온도값을 번갈아가며 표시, 경보음 출력, 설정온도 - oHt값 범위내에서 상황해제
- "H/C" 히터/냉각 겸용일 때 ; 현재온도 <= St.H(히터설정값) - oHt값 ; 히터릴레이 출력차단, 현재온도창에 OCt표시와 과냉온도값을 번갈아가며 표시, 경보음 출력, St.H - oHt값 범위내에서 상황해제
 현재온도)= St.C (냉각설정값) + oHt값 ; 냉각릴레이 출력차단, 현재온도창에 Oht표시와 과승온도값을 번갈아가며 표시, 경보음 출력, St.C + oHt값 범위내에서 상황해제
- doF. 과승저감 온도(H 히터제어일때만 적용) ; 히터 제어시 동작조건이 되어 (설정온도 - (과승저감온도 + 편차온도)까지 온도가 상승하면 dot. 시간동안 출력 차단 후 설정온도 도달 여부에 따라 다시 릴레이 출력이 작동함. (0℃ 일때는 과승저감기능 작동안함)
 - dot. 과승저감 차단시간 ; 과승저감온도 도달시 출력 차단시간.
 - Loc. : 특수모드에 진입하지 못하도록 잠금기능을 사용할 수 있습니다. (잠금기능이 설정된 상태에서 특수모드 진입시 "Loc" 메시지가 표시됨.)
 ※ 특수모드의 잠금기능 해제방법 : 온도설정키를 5초이상 누르면 잠금기능("Loc")이 표시되고, 계속해서 5초이상 지속적으로 온도설정키를 누르면 "Un.L"표시가 나타나면서 특수모드로 진입하게 됩니다.
 특수메뉴의 첫 항목인 dF.H 가 나올때까지 온도설정키는 누른채로 유지해주시시오.
 한번 잠금기능이 해제되면 다시 잠금기능을 설정하기전에는 온도설정키를 5초정도 누르면 특수모드로 바로 들어갈 수 있습니다.